



Merknader: Stålkvalitet : NS-EN 10025
 Stålet skal inneholde 0,15-0,25 % Si
 Toleranser : NS-ISO 2768-1-GROV
 Sveising : NS 470 KLASSE B
 Allt stål skal varmforsinkes : Fe/Zn KLASSE B NS 3978

20	7	Mutter M10	NS-ISO 4032	NS-ISO 898-2, 8.6, V2N	
20	6	Skrue M10x25	ISO 4017	NS-ISO 898-1, 8.6, V2N	
4	5	Filletål 30x10x148	NS-1902	S235JRG2	
1	4	Støplate 3 mm		S235JRG2	
1	3	Vinkelstål 35x4x220	NS-EN 10056-2	S235JRG2	
2	2	Rundetål 10 mm	NS 1900	S235JRG2	
1	1	Støplate 5 mm		S235JRG2	

Antall	Fig.	Navn, type, dimensjon	Tegn. nr. / Standard	Material	F. nr. / Anmerkning
2		Div.mål påført, hull endret fra 1/2" gj. til M12 gj.	09.07.01	HMH	
1		Blad 2,3 og 4 er tegnet inn på bl.1	11.08.98	HMH	

Rev.	Endringer gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av

**Kontaktledningsanlegg
 Trafokasse med lokk**

1:5

Ans. bet. :
 Eksklus. for : E-7115 bl.2r01
 Eksklusivt av :

Jernbaneverket

Tegning nr : E-7115bl.1

Rev : 2

E-7115bl.1.dwg