

Innholdsfortegnelse

EH-SKL Strømskinne kontaktledning

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-SKL Strømskinne kontaktledning

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kontaktledning \(strømskinne\)](#)

Strømskinne som kontaktledning. Utformet som stiv metallisk leder montert på isolatorer beregnet på grensesnitt mot en eller flere kjøretøymontert(e) strømvaktar(e).

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med spornummer For sporsløyfe angis vekslnummer	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	10 Spv252 Dkv282A/290B
Ledningsnr	Angi ledningsnummer	Må fylles ut	Fritekstfelt	20
Fra mast nr	Angi mastenummer ved kontakledningens laveste km	Må fylles ut	Fritekstfelt	70-30
Til mast nr	Angi mastenummer ved kontakledningens høyeste km	Må fylles ut	Fritekstfelt	71-24
Avspenning	Ikke relevant.	Må fylles ut	Fritekstfelt	
Fix avspenning	Ikke relevant.	Må fylles ut	Fritekstfelt	
Mastnr for fix	Angi mastenummer for fikspunkt	Må fylles ut	Fritekstfelt	71-24
Kontakttråd tverrsnitt (mm2)	Angi tverrsnittsareal	Må fylles ut	Tall	100
Kontakttrådmateriale	Angi type materiale	Må fylles ut	Fritekstfelt	CuAg0,1
Tillatt hastighet på KL-parten (km/t)	Angi tillatt hastighet	Må fylles ut	Tall	130
Kontinuerlig strømføringsevne (kA)	Angi kontinuerlig strømføringsevne	Må fylles ut	Tall	0,8

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Kortslutningsstrøm (kA)	Angi dimensjonerende kortslutningsstrøm. jfr. TRV:00325	Må fylles ut	Fritekstfelt	25,0
Avspenning type, fra km	Ikke relevant.	Må fylles ut	Fritekstfelt	
Avspenning type, til km	Ikke relevant.	Må fylles ut	Fritekstfelt	
Strømbro (mm2)	Angi ledningstverrsnitt for strømbro	Må fylles ut	Tall	70

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-skl>

Last update: **2023/11/21 11:09**