

Innholdsfortegnelse

EL-SRO Styring, regulering og overvåkning

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EL-SRO Styring, regulering og overvåkning

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Lokalkontrollanlegg for fordelingsanlegg](#)

Anlegg bestående av PLS, RTU og/eller logger, i tillegg til sensorer, som kommuniserer med en OPC-UA-server eller FJEL.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med hvilket objekt som overvåkes	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	15-HK-116-SRO3 Lavspenningsanlegg
Fabrikat/Type	Angi fabrikat, fabrikantens typebetegnelse	Må fylles ut	Fritekst	Brodersen, MP32A/PS 24A
Plassering	Angi plassering. f.eks.objekt, bygning eller rom	Må fylles ut	Fritekst	EL-FSP-010909
Avbruddsfri strømforsyning	Angi verdi	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Overvåkes fra	Angi destinasjon for signalene f.eks OPC-UA-server eller FJEL. Dersom signalene går til flere steder skilles det med en skråstrek	Må fylles ut	Fritekst	FJEL eller FJEL/NOS
Tegningsnr.	Angi Bane NORs FDV-dokumentnummer	Må fylles ut	Fritekst	EL-112871-000
IP-adresse	Angi IP-adresse	Må fylles ut	Fritekst	10.44.100.66
Sambandsnummer	Angi sambandsnummer	Må fylles ut	Fritekst	12012243

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-sro>

Last update: **2024/03/08 09:11**