

Innholdsfortegnelse

TE-RAC Rack

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

TE-RAC Rack

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Tekniske bygninger, rom, skap og rack](#)

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Her registreres skap som inneholder teleteknisk utstyr. Rack som står i rom tilknyttes rommet det står i (TE-TER). Et stativ som er påfestet flere komponenter, eks. i en nisje skal også registreres som RAC. Navngis med Stedsnavn + rac + nummer. På BTS Site benyttes: Site-ID + Site-navn.	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	Ulvintnl-rac-nisje-1 H0310B25A Kroksjøen/Kroksjøen_TN ...
Høyde (mm)	Legg inn total høyde på rack i mm	Må fylles ut	Tall (mm)	1800
Bredde (mm)	Legg inn total bredde på rack i mm	Må fylles ut	Tall (mm)	700
Dybde (mm)	Legg inn total dybde på rack i mm	Må fylles ut	Tall (mm)	650

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Type	Her føres inn om det er et typisk 19 tommer rack (Dataskap) for IT/Tele utstyr eller om det er en anordning for «veggmontert» utstyr eller en innkapslet monteringsramme som kan utvides til å inneholde utstyr. Et skap som står ute som må utrustet med mer utstyr for å kunne montere utstyr beregnet for 19 tommer montasje er eksempelvis «Dataskap innkapslet».	Må fylles ut	Forvalg	Dataskap innkapslet
Miljø	Miljøfaktoren skal angi om skapet er laget for utendørsbruk eller innendørs bruk uavhengig av IP klasse.	Må fylles ut	Forvalg	Utendørs
Nøkkeltipe	Nødvendig kun der et objekt har lås i Bane NOR nøkkelsystem. Ellers «N/A».	Må fylles ut	Forvalg	V43385 - K4
Elektronisk adgangskontroll	Angis for alle anordninger som har elektronisk adgangskontroll montert for tilgangskontroll.	Må fylles ut	Forvalg	J, N

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-rac>

Last update: **2023/12/04 12:24**