

Innholdsfortegnelse

Forventinger til innhold i leveranser lavspenning	1
--	----------

Forventinger til innhold i leveranser lavspenning

Generelt skal det leveres følgende på lavspenning:

- En tilstrekkelig beskrivelse
- Vurdering av risiko og egnethet
- Kostnadsoverslag innenfor ± 20 %
- Nødvendige beregninger
- Nødvendig tegningsunderlag
- Samsvarserklæring

Det leveres normalt ikke tegninger på hovedplannivå. Det kan leveres Situasjonsplan (kart) som viser inntakspunkt, nettstasjoner/ hovedfordelinger, samt enlinjeskjema. Der det er utført analyser i programvaren så skal de leveres på originalformat. Det skal normalt leveres enlinjeskjema for lavspent med teknisk hovedplan.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

https://proing.banenor.no/wiki/fag/lavspenning/hovedplan/forventninger_til_innhold_i_leveranser

Last update: **2018/12/22 19:19**