

# Innholdsfortegnelse

Hovedplan Lavspenning

.....

1

*Problemstillinger som bør avklares*

.....

1

*Leveranse*

.....

1



V2

# Hovedplan Lavspenning

Hovedplan har som hovedhensikt å gi beslutningsgrunnlag for valg av løsning på tiltak og investeringer i jernbanens infrastruktur, tekniske anlegg eller bygningsmessige anlegg. Hovedplan skal som regel ha forankring eller grunnlag i en tidligere utredning.

## Problemstillinger som bør avklares

Forhold som må avklares i hovedplanfasen:

- Trase, alternative løsninger og kostnader
- Lokalisering av jernbanetekniske funksjoner
- Totalt effektbehov
- Spenningsnivå
- Fordelingssystem
- Behov for godkjenning av nye tekniske løsninger
- Gjennomføringsrekkefølge
- Avklaring av tilgjengelig effekt med netteier og definering av tyngdepunkt for belastning

Det skal utføres innledende, forberedende undersøkelser og innhenting av informasjon, med formål å avklare følgende for fordelingsnettets i området der det skal bygges ut eller rehabiliteres:

- Behov for anleggskonsesjon
- Status for offentlige planer
- Status for eget nett
- Kapasitet i det offentlige nettet
- Status for planer, herunder også vedlikehold og rehabilitering
- Status for andre ledningsetater / eiere av infrastruktur

I tillegg skal det vurderes og evalueres hvilken løsning som er den tekniske og økonomisk beste for utvidelsen/rehabiliteringen. Forprosjekteringen skal føre frem til en prioritert liste over alternativer. Funn og konklusjoner skal dokumenteres.

## Leveranse

Avklaringene over er en del av grunnlaget for leveransen som består av:

- Beskrivelse av eksisterende anlegg i prosjektområdet
- Beskrivelse av nytt anlegg, avgrensning mot eksisterende anlegg
- Beskrivelse av hvilke anlegg som skal strømforsynes. Estimering av effektbehovet for alle anlegg i prosjektet. Grunnlag fra andre Jernbanetekniske fag og Underbygging (teknisk utstyr i tunneler)
- Beskrivelse av behov for reservestrøm og valgt konsept for dette
- Beskrivelse av behov for areal i tekniske hus

- Kostnadsoverslag i henhold til tenkt løsning
- Bistå andre faggrupper med innspill til generelle løsninger og tverrfaglige grensesnitt

På hovedplannivå leveres det som regel ingen tegninger eller skjema, men det bør utarbeides:

- Stigeledningsskjema for lavspenningsdelen og / eller
- [ls\\_hp\\_enlinjeskjema](#) for høyspenningsdelen av anlegget og
- [ls\\_hp\\_situasjonsplan](#) (kart) som viser inntakspunkt, nettstasjoner/ hovedfordelinger

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/lavspenning/hovedplan/v2>

Last update: **2018/12/27 08:21**